



Załącznik nr 1B  
do Projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej  
oraz kabli światłowodowych wzdłuż sieci ciepłowniczej  
Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (SEC)

---

**Ogólne wymagania techniczne  
do projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej  
oraz kabli światłowodowych wzdłuż sieci ciepłowniczej**

---

**Obowiązuje od dnia 05.04.2019 r.**



## 1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie ogólnych wymagań formalnych oraz techniczno-eksploatacyjnych do projektowania, budowy eksploatacji kanalizacji teletechnicznej dla kabli światłowodowych budowanych wzdłuż sieci ciepłowniczych będących własnością Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

## 2. Ogólne zasady projektowania.

Kanalizacja teletechniczna dla kabli światłowodowych może być wybudowana tylko na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej oraz uzgodnionej w SEC Sp. z o.o.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w branży telekomunikacyjnej, prawem budowlanym oraz innymi ustawami lub rozporządzeniami.

Przyjęte rozwiązania techniczne muszą uwzględniać specyfikę budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczej. Jeżeli projekt dotyczy odcinka (fragmentu) kanalizacji teletechnicznej musi on być skoordynowany z odcinkami przylegającymi do niego (łączenie w tych samych punktach).

Instalację kabli światłowodowych należy wykonać na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej oraz uzgodnionej w SEC Sp. z o.o.

## 3. Określenia podstawowe.

**Kanalizacja teletechniczna** – element sieciowej infrastruktury telekomunikacyjnej składający się z rur dla kabli telekomunikacyjnych, dodatkowych rur osłonowych, studni kablowych, zasobników światłowodowych. Głównym jej elementem (dla aktualnych potrzeb SEC Sp. z o.o.) są:

- **rury optotelekomunikacyjne** RHDPE 40mm, do których będą wciągane lub wdmuchiwane kable światłowodowe. W szczególnych miejscach gdzie wymagana jest dodatkowa ochrona rur optotelekomunikacyjnych stosuje się **rury osłonowe** HDPE grubościennie o średnicy zewnętrznej  $\Phi=110$  mm (o zwiększonej odporności mechanicznej),
- **studnie kablowe i zasobniki światłowodowe** służą do umieszczania w nich złączy kabli światłowodowych oraz stelaży zapasów kabli.



#### **4. Wytyczne i wymagania techniczne dotyczące kanalizacji teletechnicznej.**

##### **4.1. Dobór materiałów.**

##### **4.1.1. Rury optotelekomunikacyjne.**

Kanalizację teletechniczną należy projektować i budować z dwóch rur RHDPE 40mm optotelekomunikacyjnych o następujących parametrach odpowiadającym wymaganiom ZN-96/TPSA-017:

- średnica zewnętrzna 40 mm,
- wewnętrzna ścianka rowkowana wzdłużnie i pokrytą warstwą poślizgową zmniejszającą tarcie podczas zaciągania kabla,
- sztywność obwodowa 64 kN/m<sup>2</sup>,
- odporność na ściskanie N750,
- trwałość co najmniej 30 lat,

W przypadkach, gdzie wymagana będzie inna ilość rur optotelekomunikacyjnych podane zostaną dodatkowe szczegółowe wytyczne.

W budynkach należy stosować rury trudnopalne spełniające wymagania normy zakładowej ZN-96/TPSA-019.

Rury kanalizacyjne powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- rury polietylenowe (PE) wg ZN-96/TPSA-017,
- rury specjalne wg ZN-96/TPSA-018,
- rury trudnopalne wg ZN-96/TPSA-019.

##### **4.1.2. Rury osłonowe.**

Na odcinkach, gdzie wymagana jest dodatkowa osłona rur optotelekomunikacyjnych należy stosować rury HDPE 110 grubościennie :

- o grubości ścianki 6,3 mm (odporność na ściskanie N750, sztywność obwodowa 14 kN/m<sup>2</sup>)
- o grubości ścianki 10,0 mm (odporność na ściskanie N750, sztywność obwodowa 64 kN/m<sup>2</sup>)



Na odcinkach, gdzie rury osłonowe ułożone będą napowietrznie stosować wyłącznie rury odporne na promieniowanie UV (rury do stosowania na przestrzeniach otwartych).

Dodatkowe rury osłonowe należy stosować w następujących przypadkach :

- na skrzyżowaniach poprzecznych z rurami ciepłowniczymi, przy czym rura osłonowa, powinna być ułożona minimum 0,5 m poza krawędzie rury ciepłowniczej,
- do przecisków i przewiertów sterowanych,
- na odcinkach napowietrznych,
- w innych szczególnych miejscach, gdzie niezbędna jest dodatkowa ochrona rur optotelekomunikacyjnych.

Rury HDPE 110 powinny spełniać wymagania normy zakładowej ZN-96/TPSA-018.

#### **4.1.3. Studnie kablowe i zasobniki światłowodowe.**

Kanalizacja teletechniczna budowana wzdłuż ciepłociągu musi zawierać studnie kablowe lub zasobniki światłowodowe, w których umieszczane będą złącza kabli światłowodowych oraz stelaże zapasów kabli.

#### **4.1.4. Studnie kablowe i zasobniki światłowodowe.**

Kanalizacja teletechniczna budowana wzdłuż ciepłociągu musi zawierać studnie kablowe lub zasobniki światłowodowe, w których umieszczane będą złącza kabli światłowodowych oraz stelaże zapasów kabli. Stosować studnie kablowe typu SKR-1 (w uzasadnionych przypadkach mniejsze studnie typu SK-1). Studnie te powinny posiadać wietrznik.

W przypadku stosowania zasobników światłowodowych należy dobrać ich wielkość stosownie do przewidywanego ich przeznaczenia.

Studnie kablowe powinny być wykonane zgodnie z normą zakładową ZN-96 TP S.A.-023, a zasobniki światłowodowe zgodnie z normą zakładową ZN-96 TP S.A.-024.

#### **4.1.5. Złączki rur i uszczelki końców rur kanalizacji teletechnicznej.**

Łączenie odcinków rur optotelekomunikacyjnych należy dokonać przy użyciu dedykowanych złązek skręcanych. Połączenia muszą być wykonane z należytą starannością tak, aby zagwarantować szczelne połączenie obu rur (koniecznie należy wykonać próbę ciśnieniową całego odcinka).



Na etapie budowy stosować uszczelki końców rur optotelekomunikacyjnych uniemożliwiając przedostanie się do ich wnętrza zanieczyszczeń, które w przyszłości mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić instalację kabli światłowodowych. Na wszystkich końcach rur rezerwowych uszczelki końców rur muszą pozostać na stałe.

Złączki skręcane powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie zakładowej ZN-96/TPSA-020, a uszczelki końców rur normie zakładowej ZN-96/TPSA-021.

#### **4.1.6. Taśma ostrzegawcza.**

Na całej długości kanalizacji teletechnicznej ułożonej podziemnie należy układać taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY”.

Taśmę tą układać nad kanalizacją teletechniczną na rzędnej górnej krawędzi rur ciepłowniczych (dla odcinków ułożonych na podsypce ciepłociągu), a w innych przypadkach w połowie odległości pomiędzy kanalizacją teletechniczną, a nawierzchnią.

Taśmy ostrzegawcze powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie zakładowej ZN-96/TPSA-025.


## **4.2. Układanie rur kanalizacji teletechnicznej wzdłuż sieci ciepłowniczej.**

### **4.2.1. Na odcinkach ciepłociągu ułożonego podziemnie.**

- a) Przebieg kanalizacji teletechnicznej powinien być dostosowany do kształtu sieci ciepłowniczej z zastosowaniem dopuszczalnych promieni gięcia rur optotelekomunikacyjnych na załamaniach trasy (uwzględniając temperaturę zewnętrzną podczas montażu). Należy dążyć do tego, aby rury optotelekomunikacyjne układać na załamaniach z możliwie największym promieniem gięcia, co w zdecydowany sposób ułatwia później zaciąganie kabla światłowodowego.
- b) Na odcinkach wzdłuż rurociągów ciepłowniczych wykonanych z rur preizolowanych układanych bezpośrednio w gruncie - rury kanalizacji teletechnicznej należy układać pomiędzy rurami ciepłowniczymi tak, aby dolne krawędzie rur optotelekomunikacyjnych były na tej samej rzędnej jak dolne krawędzie rur ciepłowniczych (bezpośrednio na wykonanej wcześniej podsypce dla ciepłociągu). Nieznaczne falowanie rur optotelekomunikacyjnych występujące podczas jego układania zawsze kierować w stronę rury powrotnej ciepłociągu.


- c) Na odcinkach gdzie każda z rur ciepłowniczych układana jest w odrębnym wykopie (w osobnych wykopach), a wynika to np. z warunków terenowych - rury kanalizacji teletechnicznej należy układać zawsze obok rury ciepłowniczej powrotnej, przy czym dolne krawędzie rur optotelekomunikacyjnych mają być na tej samej rzędnej jak dolna krawędź rury ciepłowniczej powrotnej (układane bezpośrednio na wykonanej wcześniej podsypce dla rury ciepłowniczej).

## PRZEKRÓJ WYKOPU



## PRZEKRÓJ WYKOPU

### UŁOŻENIE CIEPŁOCIĄGU W TECHNOLOGII RUR STALOWYCH PODWÓJNYCH PREIZOLOWANYCH (WE WSPÓLNEJ IZOLACJI TERMICZNEJ)



#### 4.2.2. Na odcinkach ciepłociągu z dodatkową rurą ochronną.

Na odcinkach gdzie ciepłociąg ułożony jest w dodatkowej rurze ochronnej (np. przy przejściach pod torami tramwajowymi lub kolejowymi, pod jezdniami) należy rozważyć ułożenie kanalizacji teletechnicznej jedną z metod:

- przeciskiem prostoliniowym (w rurze osłonowej przeciskowej  $\Phi 110$ ),
- przewiertem sterowanym (w rurze osłonowej przeciskowej  $\Phi 110$ ),

ułożenie rur optotelekomunikacyjnych bezpośrednio w przestrzeni pomiędzy wewnętrzną ścianką rury ochronnej ciepłociągu, a rurą ciepłowniczą (w „prześwitach” płóz dystansowych). Dla tej metody dopuszczalne jest ułożenie rur optotelekomunikacyjnych tylko wzdłuż rury ciepłowniczej powrotnej.

#### 4.2.3. Na odcinkach ciepłociągu w zamkniętych kanałach ciepłowniczych.

Na odcinkach gdzie ciepłociąg ułożony jest w istniejącym kanale ciepłowniczym należy indywidualnie dla danego przypadku przeanalizować wybór sposobu ułożenia kanalizacji teletechnicznej uwzględniając stan techniczny kanału, rodzaj podpór ciepłociągu, długości oraz kształtu kanału. Zawsze należy kierować się zasadą, aby rury kanalizacji teletechnicznej były możliwie najdalej od rury zasilającej ciepłociągu, zmniejszając tym samym skutki niekorzystnego oddziaływania w przypadku awarii.

- W przypadkach, gdy ułożenie kanalizacji teletechnicznej w kanale ciepłowniczym może być utrudnione lub wręcz niemożliwe, należy rozważyć inne sposoby jej ułożenia, na przykład:
  - na zewnątrz kanału wzdłuż zewnętrznej ściany obudowy kanału ciepłowniczego,
  - metodą przewiertu sterowanego pod lub obok kanału ciepłowniczego.

#### 4.2.4. Na odcinkach ciepłociągu w komorach ciepłowniczych

W przypadkach, gdy kanalizacja teletechniczna będzie musiała być ułożona w obrębie komory ciepłowniczej należy spełnić szereg wymogów gwarantujących jej bezpieczeństwo i niezawodność, takich jak:

- należy zachować odpowiednie dopuszczalne promienie gięcia rur optotelekomunikacyjnych,
- należy układać ją na drabince kablowej lub mocować do ścian komory przy użyciu uchwytów,
- trasa ułożenia kanalizacji teletechnicznej nie powinna utrudniać wykonywania prac związanych z eksploatacją i konserwacją infrastruktury ciepłowniczej w komorze.

#### 4.2.5. Na odcinkach ciepłociągu ułożonego napowietrznie

Na odcinkach wzdłuż rurociągów ciepłowniczych wykonanych z rur spiro montowanych napowietrznie (np. przy przejściach przez tory, ciekły lub inne przeszkody, które uniemożliwiają ułożenie ciepłociągu doziemnie) - rury kanalizacji teletechnicznej układać przy zastosowaniu jednej z metod:

- napowietrznie po trasie ciepłociągu, przy czym rury optotelekomunikacyjne muszą być dodatkowo zabezpieczone rurami osłonowymi o średnicy zewnętrznej min.  $\Phi 110$



odpornymi na promieniowanie UV. Dodatkowo odcinki tych rur, które „wychodzą” z gruntu muszą być wykonane z rur grubościennych o ściance 10 mm lub z rur stalowych o odpowiednim zabezpieczeniu antykorozyjnym. Wysokość ponad grunt dla tych odcinków to min. 3 m. Sposób mocowania rur kanalizacji teletechnicznej należy szczegółowo pokazać w dokumentacji projektowej.

- podziemne wykonując przecisk sterowany specjalną rurą przeciskową o średnicy min.  $\Phi 110$  pod przeszkodą. Przecisk sterowany musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz niezależnie uzgodniony z właścicielem gruntu, na którym ma być on wykonany.

#### **4.2.6. Wprowadzenie rur kanalizacji teletechnicznej do budynków.**

W budynkach przepompowni, węzłów ciepłych projektowane będą złącza światłowodowe. Na etapie projektowania należy przewidzieć lokalizację zakończeń kabli światłowodowych w danym budynku, które powinny w jak najmniejszym stopniu utrudniać eksploatację sieci ciepłowniczej w budynku, a jednocześnie być najbardziej bezpieczna pod względem niekorzystnego oddziaływania sieci ciepłowniczej (szczególnie w wypadku awarii ciepłociągu).

Jeżeli w budynku są pomieszczenia techniczne, magazynowe lub inne oddzielone od głównego pomieszczenia węzła należy tam projektować punkt zakończeń kablowych.

Lokalizacja takiego punktu może narzucić najbardziej optymalne miejsce wejścia rur optotelekomunikacyjnych do budynku.

Wejście do budynku wykonać z uszczelnieniem gazoszczelnym dla każdej z rur RHDPE 40 przy użyciu termokurczliwych przepustów kablowych (np. Raychem typu EPAF 2020. lub równoważnych). Od miejsca wejścia rur RHDPE 40 do budynku do miejsca zakończeń kablowych (w których montowane będą przełącznice światłowodowe ODF) należy zaprojektować koryto kablowe o szerokości min. 200 mm (wysokość 60 mm).

Kable światłowodowe wraz z niezbędnym osprzętem (przełącznice ODF, stelaże zapasów kabli) nie są w zakresie projektów budowy kanalizacji teletechnicznej i będą ujęte w osobnym projekcie budowy linii światłowodowej chyba że indywidualne uzgodnienie mówi inaczej.

#### **4.3. Montaż studni kablowych i zasobników światłowodowych.**

Kanalizacja teletechniczna budowana wzdłuż ciepłociągu musi zawierać studnie kablowe lub zasobniki światłowodowe, w których umieszczane będą złącza kabli światłowodowych oraz stelaże zapasów kabli. Stosować studnie kablowe typu SKR-1 (w uzasadnionych przypadkach



mniejsze studnie typu SK-1). Studnie te powinny posiadać wietrznik z umieszczonym w nim logo „SEC” oraz napisem „TEL. 993”. Wzór takiego logo dostępny jest w SEC sp. z o.o. W przypadku stosowania zasobników światłowodowych należy dobrać odpowiednią ich wielkość dostosowaną do przewidywanego ich przeznaczenia (zapas kabla, złącze przelotowe oraz zapasy kabli, złącze odgałęźne oraz zapasy kabli).

- a) Wybór lokalizacji studni kablowej lub zasobnika światłowodowego musi uwzględniać oprócz lokalnych uwarunkowań terenowych ogólną koncepcję sieci światłowodowej (planowane złącza oraz odgałęzienia linii światłowodowych), więc każda taka lokalizacja powinna być uzgodniona w SEC Sp. z o.o.
- b) W przypadku znacznych odległości odcinków kanalizacji teletechnicznej lub wystąpienia dużej ilości załamań należy zastosować dodatkowe studnie kablowe lub zasobniki światłowodowe, które umożliwią zaciągnięcie lub wdmuchiwanie kabli światłowodowych. Długości odcinków pomiędzy studniami (lub zasobnikami) powinny być dostosowane do istniejących uwarunkowań terenowych i technologii instalacji kabli światłowodowych.
- c) Niedopuszczalne jest projektowanie i montaż studni kablowych i zasobników światłowodowych w jezdniach i w miejscach trudnodostępnych.
- d) Studnie kablowe (także zasobniki światłowodowe) projektować i montować nad rurociągiem ciepłym uwzględniając położenie fabrycznych otworów do wprowadzania rur do studni kablowej, co powoduje, że oś studni kablowej jest przesunięta w stosunku do osi ciepłociągu. Studnię kablową kierować w stronę rury powrotnej ciepłociągu.
- e) Odległość dna studni kablowej od górnej krawędzi rur ciepłych powinna wynosić minimum 40 cm. Górna krawędź pokrywy studni kablowej powinna być zlicowana z docelową nawierzchnią.
- f) Pokrywy wewnętrzne studni powinny być zamykane na kłódki, które należy pobrać z magazynu SEC.

#### **4.4. Badania zmontowanych odcinków rur kanalizacji teletechnicznej.**

Po zmontowaniu odcinka rur kanalizacji teletechnicznej dla kabli światłowodowych należy wykonać próbę ciśnieniową powietrzem o (nad)ciśnieniu próbnym  $p_r = 0,1$  MPa w ciągu 30 min. Rury optotelekomunikacyjne uszczelnione na obydwu końcach zmontowanego odcinka i napełnione sprężonym powietrzem do nadciśnienia 0,1 MPa nie powinny wykazywać spadku ciśnienia o więcej niż 0,01 MPa (10%) w ciągu 24 godzin. Należy uważać, aby po zakończeniu

próby i podczas zasypywania kanalizacji do środka rury nie dostały się ciała obce. Konieczne jest też wykonanie kalibracji tych rur mającą na celu wykrycie ewentualnych miejscowych zgnieceń, które w przyszłości uniemożliwią wdmuchiwanie światłowodu.

W przypadku, gdy inwestycja jest rozłożona w czasie i jest wykonywana etapami należy wykonać dwie próby ciśnieniowe:

- a) pierwsza próba po wykonaniu kanalizacji teletechnicznej
- b) druga próba po zakończeniu inwestycji.

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności układanych rur optotelekomunikacyjnych powinny one być szczelne w każdym punkcie, niedostępne dla zanieczyszczeń stałych i płynnych szczególnie w czasie budowy, ale także późniejszej eksploatacji. Końce tych rur powinny być uszczelnione na każdym etapie budowy.

## **5. Wytyczne i wymagania techniczne dotyczące instalacji kabli światłowodowych.**

### **5.1. Dobór materiałów.**

#### **5.1.1. Kable światłowodowe.**

Na głównych ciągach kanalizacji teletechnicznej zaprojektowanej wzdłuż ciepłociągów należy zaprojektować i instalować kable światłowodowe o następujących parametrach:

- kabel tubowy, kanałowy, dielektryczny, ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla,
- 6 tub o średnicy zewnętrznej 2,4 mm,
- po 12 włókien światłowodowych jednomodowych w każdej tubie – razem 72 włókna,
- średnica zewnętrzna kabla 11,2 mm,
- maksymalna dynamiczna siła ciągnięcia 4 kN,
- minimalny dynamiczny promień zginania 170 mm,
- temperatura pracy od -40°C do +70°C,
- typowe oznaczenie Z-XOTKtsdD 72J.

Pojemność kabla światłowodowego (ilość włókien), projektowanego na danym odcinku należy uzgodnić w SEC Sp. z o.o. przed przystąpieniem do prac projektowych. Stosowane kable światłowodowe muszą spełniać wymagania norm ZN-TF-11:2001; ZN-EK-103; ZN-96 TPSA-005.

#### **5.1.2. Mufy złączowe.**

W studniach kablowych (lub zasobnikach światłowodowych) stosować hermetyczne mufy złączowe wyposażone w odpowiednią ilość kaset spawów oraz koszyków dla luźnych tub. Mufa

powinna umożliwiać wprowadzenie dodatkowych kabli światłowodowych (i wykonania w niej złączy odgałęźnych) – np. typ FOSC 400B4 (lub równoważna).

Stosowane mufy złączowe powinny spełniać wymagania normy zakładowej ZN-96 TPSA-008.

### **5.1.3. Przełącznice światłowodowe.**

W budynkach lub innych obiektach gdzie planuje się złącza światłowodowe należy zaprojektować i instalować przełącznice światłowodowe (ODF) dostosowane do warunków w jakich będą pracowały i tak :

- w pomieszczeniach gdzie znajdują się rury i urządzenia sieci ciepłowniczej należy stosować przełącznice hermetyczne (minimum IP 56) o wyposażeniu dobranym do przewidywanych ilości zakończeń kabli światłowodowych – np. typu PSH-2, ODF-O (lub równoważne)
- w pomieszczeniach wydzielonych (serwerownia itp.) przełącznice ODF panelowe.

Przyjmuje się stosowanie wyposażenia w standardzie E2000/APC (adaptery, pigtaile, patchcordy).

Stosowane przełącznice światłowodowe powinny spełniać wymagania normy zakładowej ZN-96 TPSA-009.

### **5.1.4. Stelaże zapasów kabli.**

W studniach kablowych stosować stelaże zapasów kabli, na które nawijane będą odpowiednie zapasy kabla światłowodowego.

Zaleca się stosowanie stelaży zapasów kabli :

- typu SZ-6 w studniach na środku odcinka zaciągowego,
- typu SZ-2 w studniach gdzie wykonane będzie złącze kabla OTK,
- typu SZ-4 w budynkach (np. węzłach, przepompowniach itp).

Zakłada się typowo stosowanie następujących długości zapasów kabli OTK :

- 30 m w środku odcinka pomiędzy złączami,
- 25 m z każdej strony złącza,
- 25 m w budynkach gdzie instalowane będą przełącznice ODF.

W szczególnych przypadkach można stosować inne długości zapasów kabli.

## **5.2. Instalacja kabli światłowodowych.**

Należy projektować i zaciągać kable światłowodowe metodą pneumatycznego wdmuchiwania, w sposób niepowodujący przekroczenia dopuszczalnej siły ciągnięcia oraz minimalnego



promienia gięcia wynoszącego 20 średnic zewnętrznych kabla.

Dopuszcza się w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach zastosowanie innych metod instalacji kabli OTK.

Kable instalować w rurze optotelekomunikacyjnej z wyróżnikiem koloru czerwonego (rura z wyróżnikiem koloru zielonego pozostaje jako rezerwowa).

Wciąganie poszczególnych odcinków kabli OTK do rur RHDPE 40 wykonywać ze studni kablowej, która jest w środku odcinka pomiędzy złączami - w obie strony, co w zdecydowany sposób skraca długość jednorazowego zaciągania kabla OTK.

Po instalacji poszczególnych odcinków kabli światłowodowych należy je oznaczyć przewieszkami identyfikacyjnymi (np. według normy zakładowej ZN-96 TPSA-022).

Następnie należy przeprowadzić pomiary reflektometryczne na wszystkich włóknach z obydwu kierunków transmisji pomiędzy przełącznicami światłowodowymi dla fal długości 1310 i 1550 nm.

Wszystkie czynności i związane z instalacją kabli światłowodowych (od zakupu do pomiarów końcowych) powinny być zgodne z ogólnymi wymaganiami technicznymi zawartymi w normie zakładowej ZN-96 TPSA-002 oraz w niniejszym opracowaniu.

## **6. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.**

### **6.1. Wymagania ogólne.**

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami, a także § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie /Dz.U. Nr 25 poz.133/. Dokumentację należy wykonać w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

**W przypadku wykonywania projektu budowy kanalizacji teletechnicznej jednocześnie z projektem budowy (lub przebudowy) ciepłociągu powinna ona być wykonana jako osobny tom (część) całego zadania projektowego.**



**Zakłada się, że wszelkie wymagania formalno-prawne zawarte będą w tomach dotyczących ciepłociągu (w szczególności: uzgodnienia ZUDP, uzgodnienia z właścicielami działek, projekt organizacji ruchu i inne wymagane uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia) i będą zawierały dane dotyczące jednoczesnej budowy kanalizacji teletechnicznej.**

**W szczególnym przypadku, gdy projekt budowy kanalizacji teletechnicznej wzdłuż sieci ciepłej stanowić będzie niezależne zadanie projektowe musi zawierać on wszystkie niezbędne w/w dokumenty formalno-prawne niezbędne do wykonania zamówienia.**

### **6.2. Projekt budowlany kanalizacji teletechnicznej.**

Projekt budowlany budowy kanalizacji teletechnicznej wzdłuż sieci ciepłej powinien zawierać w szczególności:

- opis techniczny,
- rysunki z przebiegiem trasowym projektowanej kanalizacji teletechnicznej,
- rysunki z przekrojami (lub profilami) na charakterystycznych odcinkach,
- zakres rzeczowo-ilościowy,
- wykaz współrzędnych geodezyjnych projektowanej kanalizacji teletechnicznej,
- uzgodnienie dokumentacji w SEC Sp. z o.o.,
- uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego,
- aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Projekty budowlane należy dostarczyć w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD (opisy i rysunki w formacie pdf oraz dodatkowo wszystkie rysunki w formacie AutoCAD w wersji 2000, przy czym rysunki z przebiegami trasowymi na mapach w oryginalnych współrzędnych – nieobrócone).

### **6.3. Projekt wykonawczy kanalizacji teletechnicznej.**

Projekt wykonawczy budowy kanalizacji teletechnicznej wzdłuż sieci ciepłowniczej powinien zawierać w szczególności:

- opis techniczny,
- rysunki z przebiegiem trasowym projektowanej kanalizacji teletechnicznej,



- rysunki z przekrojami (lub profilami) na charakterystycznych odcinkach,
- zakres rzeczowo-ilościowy,
- schemat kanalizacji teletechnicznej zawierający studnie kablowe (lub zasobniki liniowe), opisy typów zastosowanych rur, długości trasowe,
- wykaz materiałów do budowy kanalizacji teletechnicznej,
- wykaz współrzędnych geodezyjnych projektowanej kanalizacji teletechnicznej,
- uzgodnienie dokumentacji w SEC Sp. z o.o.

Projekty wykonawcze należy dostarczyć w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD (opisy i rysunki w formacie pdf oraz dodatkowo wszystkie rysunki w formacie AutoCAD w wersji 2000, przy czym rysunki z przebiegami trasowymi na mapach w oryginalnych współrzędnych – nieobrótne).

**Dopuszcza się (za zgodą SEC Sp. z o.o.) wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji teletechnicznej wzdłuż sieci ciepłowniczej jako projekt budowlano-wykonawczy.**

**W projekcie i dokumentacji powykonawczej kanalizacji światłowodowej obowiązkowo należy nanieść punkty geodezyjne studni kablowych i łączy (zgrzewów) rur RHDPE na całej trasie w/w kanalizacji.**

#### **6.4. Projekt wykonawczy linii światłowodowej.**

Projekt wykonawczy instalacji kabli światłowodowych (linii światłowodowej) wzdłuż sieci ciepłowniczej powinien zawierać w szczególności:

- opis techniczny,
- plan pogładowy kanalizacji teletechnicznej będącej w zakresie projektu,

Należy pokazać (poprzez punkty geodezyjne) dokładną lokalizację łączenia rury RHDP, zarówno w projekcie wykonawczym jak i powykonawczym, w celu lokalizacji ewentualnych awarii.

Rury RHPE należy łączyć wyłącznie w studniach SKR-1

- schemat rurociągu kablowego oraz schemat optyczny linii światłowodowej zawierający:
  - studnie kablowe (lub zasobniki światłowodowe),





- stelaże zapasów kabli (z podaniem długości zapasów kabli),
- długości trasowe,  
Ponadto gdy rurociąg światłowodowy z rur RHDPE układany jest poza siecią SEC, należy układać kabel lokalizacyjny i na zmianie ( TJ na krzywiznach) trasy stosować markery w celu lokalizacji ułożonego kabla światłowodowego oraz układać taśmę ochronną na 1/3 wysokości kabla ułożonego w ziemi.
- długości optyczne,
- Rysunki z lokalizacją przełącznic ODF w wyznaczonych obiektach,
- Tabele zawierające:
  - zestawienie odcinkowe zaprojektowanych kabli światłowodowych,
  - zestawienie stelaży zapasów kabli z podanymi długościami zapasów kabli,
  - zestawienie obliczonych tłumienności pomiędzy przełącznicami ODF,
  - wykaz materiałów podstawowych,
- zakres rzeczowo-ilościowy,
- uzgodnienie dokumentacji w SEC Sp. z o.o.

Projekty wykonawcze należy dostarczyć w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD (opisy i rysunki w formacie pdf oraz dodatkowo wszystkie rysunki w formacie AutoCAD w wersji 2000).

**Uwaga:**

**Wszelkie odstępstwa od przedmiotowych wytycznych podlegają uzgodnieniu z SEC Sp. z o.o.**

**7. Normy i dokumenty związane – Telekomunikacyjne Linie Kablowe**

- ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne
- ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania techniczne
- ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania





- ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja teletechniczna. Ogólne wymagania techniczne
- ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja teletechniczna pierwotna. Wymagania i badania
- ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania
- ZN-96/TPSA-014. Rury z polichloroku winylu (RPCW). Wymagania i badania
- ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania
- ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania
- ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania
- ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPE). Wymagania i badania
- ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji teletechnicznej. Wymagania i badania
- ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji teletechnicznej. Wymagania i badania.