



Barlinek, 29 marca 2017 r.

L.dz. 580 /03/2017

OFERENCI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wymianę izolacji termicznej na napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 300 mm, długość odcinka 210m, w rejonie ulicy Św. Bonifacego oraz 2xDN 250 mm długość odcinka 630 m w rejonie ulic Kombatantów oraz Ogrodowej w Barlinku.

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania o treści:

- 1. Czy dopuszczacie Państwo możliwość złożenia oferty wykonania przedmiotu zamówienia w systemie izolacji ciągłej (metoda zalewowa PIR), zgodnie z załączonym opisem technologicznym?**

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody wylewania pianki PUR z agregatu do przestrzeni pomiędzy płaszczem osłonowym a rurą przewodową pod warunkiem wykonania dodatkowej warstwy oddzielającej nałożonej na rurę przewodową przed zalaniem pianką. Warstwa ta musi być odporna na temperaturę min 120°C i nie powodować dodatkowej korozji rur stalowych. Takie rozwiązanie umożliwi zdjęcie fragmentu izolacji (bez jej zniszczenia) do naprawy rurociągu. Ponadto oferta winna spełniać wszystkie pozostałe wymagania zapisane w warunkach zamówienia dotyczących tego przetargu.

- 2. Czy dopuszczalne jest złożenie wadium w innej formie niż pieniężnej, np. w gwarancji ubezpieczeniowej?**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wnoszenie wadium w innej formie niż pieniężnej. Wadium może być wnoszone zgodnie z § 45 ust.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Z poważaniem


Eugeniusz Bublewicz
Prezes Zarządu