

Szczecin, dnia 6 kwietnia 2021 r.

SEC Chojnice Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.: „**Przegląd stanu technicznego i regulacja rusztów: kotła WLM 5 (kocioł nr.1), WR5-022 (kocioł nr.2), WR10-012 (kocioł nr. 5) w Chojnicach**”.

Pytanie nr 1

do pkt. - przegląd stanu technicznego i regulacja rusztów: kotła WLM 5 (kocioł nr.1), WR5-022 (kocioł nr.2), WR10-012 (kocioł nr. 5). Proszę o informację jaki obszar należy objąć przeglądem. Wiadomo, że pokład rusztowy, korpus, uszczelnienia. Czy również przegląd łożysk wałów przednich tylnych, koszy węglowych, geometrię rusztu, etc.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przegląd poza wiadomymi rzeczami tj.: pokład rusztu, korpus, uszczelnienia, ma obejmować dodatkowo: łożyska wałów przednich i tylnych, bez koszy węglowych, bez geometrii rusztu.

Pytanie nr 2

do pkt. - szczegółowy protokół z wykazem niezbędnych czynności naprawczych. Czy do protokołu ma być dołączona dokumentacja typu: zdjęcia, mapka z pomiarem, etc.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegółowy protokół z wykazem niezbędnych czynności naprawczych obejmuje:

- zdjęcia,
- opis.

Pytanie nr 3

VII. RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca oświadcza, że udziela rękojmi za wady na cały zakres przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 2. Wykonawca

udziela na wykonane prace objęte przedmiotem niniejszego zamówienia gwarancji jakości przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Sam przegląd techniczny nie daje możliwości udzielenia gwarancji.!!!!!!!

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada na pytanie, że rękojmia za wady i gwarancje, nie obejmuje 36 miesięcy z racji przeglądu. Błąd w SIWZ.

Sporządziła

Magdalena Runowicz