

Szczecin, dnia 18 listopada 2019 r.

Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.: "**Budowa przyłącza ciepłowniczego, węzła ciepłego i kanalizacji teletechnicznej przy ul. Akwarelowej (bud. nr 16) w Szczecinie**".

Pytanie nr 1:

Kto podłącza bufor do węzła ciepłego – wykonawca Sec, czy odbiorca ciepła?

Odpowiedź:

Wykonanie wszystkich elementów zawartych w projekcie, w tym bufora oraz instalacji z pompą po stronie instalacyjnej, należy do wykonawcy Węzła Ciepłego. Prace te należy wycenić w ofercie.

Pytanie nr 2:

Naczynie wzbiornicze nr 11 jest włączone za buforem za zaworem „D” – kto je podłącza do instalacji odbiorczej?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią w punkcie 1 – montaż tych elementów także leży po stronie Wykonawcy węzła ciepłego i należy to wycenić.

Pytanie nr 3:

Czy naczynie wzbiornicze jest poprawnie podłączone za zawór D?

Odpowiedź:

Naczynie wzbiornicze podłączone jest poprawnie.


Pytanie nr 4:

Odbiór UDT SEcu dotyczy ZB i NW a co z buforem?

Odpowiedź:

Odbiór UDT SEC'u dotyczy zarówno zaworów bezpieczeństwa, naczynia wzbiorniczego, jak i zbiornika buforowego.

Z poważaniem,


Grzegorz Opaluch
Dyrektor Działu Zaopatrzenia
i Logistyki, z up.