

Szczecin, dnia 08 lipca 2021 r.

Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.: **"Odtworzenie odpowietrzeń i spustów na sieci napowietrznej Dn 600 przy ul. Gdańskiej do ul. Celnej w Szczecinie"**.

Pytania:

1. W jaki sposób należy wykonać to zadanie, na czym ma polegać przywrócenie sprawności?
2. Czy są to zawory kołnierzowe czy spawalne, czy są wstawione zaślepki ?

- W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że zadanie polega na wspawaniu zaworów możliwie blisko magistrali, odcinek pomiędzy magistralą a zaworem zaizolować za pomocą wełny mineralnej i płaszcz z blachy ocynkowanej.

Z poważaniem,

Grzegorz Opaluch

Dyrektor Działu Zaopatrzenia
i Logistyki, z up.