

Qc.o. 83,92 kW
Qcw 20,00 kW

79
IV k4k
"B"

Sala gimn.

Węzeł

A

"A"

Qc.o. 324,93 kW
Qcw 36,63 kW

Szkola
Podst. nr 1

"Poleć
Młodzieży"

2x65
2x Dn 50

6,7 m³/h

bez przepływu ciepła
część budynku

węzeł wg uzgodnionego
projektu

Qc.o. 377 kW
Qwent 44 kW
Qcw 10 kW
431 kW

koncepcja likwidacji grupowego
węzła ul. Bol. Śmiałego 42/43

11.01.2018 r. H. Józefiak

Bolesława Śmiałego

między

Węzeł wg
uzgodnionego
projektu

Bolesława Śmiałego 42
469000527

Qc.o. 571,83
Qcw 20,00
Qwent 90,40
682,23 kW

Piotra Ściegiennego
Piotra Ściegiennego