



Dokument wewnętrzny

Szczecin, 19.02.2018 r.

Temat: Wytyczne budowlane – adaptacja pomieszczenia na węzeł ciepły przy ul. Szwoleżerów 3.

Nadawca: Henryk Józefiak

symbol działu: NEP

Odbiorca: Marian Nowakowski

symbol działu: NSK

Pomieszczenie przeznaczone na węzeł ciepły jest obecnie suszarnią, w której znajdują się rozdzielacze c.o. oraz c.w.u. Obok pomieszczenia jest przyłącze wody zimnej.

Pomieszczenie jest w bardzo dobrym stanie. Czyste ściany, na posadzce płytki ceramiczne. Posadzka węzła posiada grawitacyjne odwodnienie do kanalizacji technicznej. W zasadzie powinno się jedynie wymienić drzwi na stalowe otwierane na zewnątrz oraz wentylację nawiewno wywiewną. Jego wymiary nieco przekraczają potrzeby projektowanego indywidualnego węzła ciepłego, ale na obecnym etapie nie mam koncepcji jego podzielenia.

W tym pomieszczeniu znajduje się początek wszystkich instalacji budynku. Istnieją zatem sprzyjające warunki do adaptacji ponieważ pomieszczenie jest w bardzo dobrym stanie technicznym.

Specjalista ds. doradztwa technicznego
Henryk Józefiak

