



Dokument wewnętrzny

Szczecin, 09.03.2018 r.

Temat: Aktualizacja wytycznych budowlanych – propozycja podziału istniejącego pomieszczenia węzła ciepłego grupowego dla potrzeb dla węzła ciepłego indywidualnego przy Al. Piastów 26 .

Nadawca: Henryk Józefiak

symbol działu: NEP

Odbiorca: Marian Nowakowski

symbol działu: NSK

W nawiązaniu do dzisiejszego spotkania z przedstawicielami ZUT przedstawiam propozycję wydzielania pomieszczenia dla potrzeb węzła indywidualnego zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy ciepła. W tej propozycji nadal będzie wspólne zewnętrzne wejście do pomieszczeń ZUT- i węzła ciepłego.

W mojej ocenie należy wykonać następujące prace adaptacyjne ;

1. Ściankę działową wg załączonej propozycji na załączonym rysunku.
2. Drzwi stalowe otwierane na zewnątrz pomieszczenia, oddzielające część wspólną.
3. Osadzić dwa wpusty posadzkowe, który przyłączyć do kanalizacji. Wykonać ewentualnie nową posadzkę ze spadkami.
4. Wykonać wentylację nawiewno wywiewną pomieszczenia.

Na załączonym rysunku przedstawiłem uzgodnioną na spotkaniu koncepcję podziału pomieszczenia.

Specjalista ds. doradztwa technicznego
Henryk Józefiak

