

Probudex

Sp. z o.o.

ul. Przyjaciół Żołnierza 120

71-670 Szczecin

tel. 91-455-4193

www.probudex.szczecin.pl

e-mail: probudex-szczecin@wp.pl

Inwestor:

SEC Sp. z o.o.

70-653 Szczecin, ul. Zbożowa 4

Tytuł projektu:

Układy regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPIA oraz zaprojektowanie przebudowy komór ciepłowniczych.

Obiekt :

Komora D36

Branża :

Elektryczna

Tytuł rysunków:

Rozdzielnica zasilająca RZ.

Nr rysunków:

rys. nr E3 / ark. 1 do 9

Nr zlecenia:

22/NG/U/2018


Projektant:

mgr inż. Aleksander Wieczorkiewicz
upr. nr 53/Sz/78

Sprawdzający:

mgr inż. Dariusz Wiśniewski
upr. nr ZAP/0119/PWOE/04

Data: 09.2019r.



Lista materiałowa									
Nr	Oznaczenie	Nazwa	Numer artykułu	Wytwórca	Ilość	Szafa	Arkusz		
1	-2GZ1.1	Gniazdo 400VAC, 16A, 3P+N+Z			1	=RZ	/4.1		
2	-2GZ1.2	Gniazdo 250VAC, 16A, 1P+N+Z			1	=RZ	/4.2		
3	-3GZ3	Gniazdo 24VAC, 16A, 2P			1	=RZ	/5.4		
4	-1Q1	Łącznik krzywkowy 3-bieg., 0-1, 690V, 63A			1	=RZ	/3.0		
5	-1Q2, -1Q3, -2F1.1	Wyłącznik instalacyjny 3-bieg., 16A, charakt. typ B, 6kA			3	=RZ	/3.1, /3.2, /4.1		
6	-1F3, -1F4, -1F5	Wyłącznik instalacyjny 1-bieg., 0.5A, charakt. typ C, 6kA			3	=RZ	/3.5		
7	-2F1.2	Wyłącznik instalacyjny 1-bieg., 16A, charakt. typ B, 6kA			1	=RZ	/4.2		
8	-2F1.3	Wyłącznik instalacyjny 1-bieg., 6A, charakt. typ B, 6kA			1	=RZ	/4.3		
9	-3F1	Wyłącznik instalacyjny 2-bieg., 16A, charakt. typ C, 6kA			1	=RZ	/5.1		
10	-3F1.2, -3F1.3	Wyłącznik instalacyjny 2-bieg., 10A, charakt. typ C, 6kA			2	=RZ	/5.1, /5.2		
11	-3F1.1	Wyłącznik instalacyjny 2-bieg., 25A, charakt. typ C, 6kA			1	=RZ	/5.1		
12	-3F2	Wyłącznik instalacyjny 2-bieg., 6A, charakt. typ C, 6kA			1	=RZ	/5.4		
13	-3F2.1	Wyłącznik instalacyjny 2-bieg., 10A, charakt. typ C, 6kA			1	=RZ	/5.4		
14	-2F1	Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-faz., 25A, 0.03A, 6kA			1	=RZ	/4.1		
15	-1F1	Rozłącznik bezpiecznikowy 16A, 690V			1	=RZ	/3.4		
16	-1F2	Ogranicznik przepięć II klasy, Uc=275V			4	=RZ	/3.4		
17	-2S1	Łącznik krzywkowy 1-bieg., 0-1, 690V, 10A			1	=RZ	/4.3		
18	-1P1	Lampka sygnalizacyjna zielona, 230VAC			3	=RZ	/3.5		
19	-2H4	Oprawa świetłkowa 13W, 230VAC			1	=RZ	/4.3		
20	-3T1	Transformator bezpieczeństwa 230V/24VAC, 630VA			1	=RZ	/5.1		
21	-3T2	Transformator bezpieczeństwa 230V/24VAC, 200VA			1	=RZ	/5.4		

Data	09.2019r.	Inwestor	Probudex ul. Przyjaciół Zolnierza 120 71-670 Szczecin tel. 91-455-4193		Rozdzielnica zasilająca RZ		Nr zlecenia 22/NG/U/2018 Branża Elektryczna	Rewizja	Arkusz:	7	=RZ
	Projektant								mgr inż. Aleksander Wierczokiewicz upr. nr 53/SZ/78		
Sprawdzający	mgr inż. Dariusz Wiśniewski upr. nr ZAP/0119/PW/OE/04	70-653 Szczecin, ul. Zbożowa 4							poprzedni		
									następny		

