



Szczecin, dnia 01.09.2020 r.

odpowiedź na pytanie – część VI

Zamawiający, Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: tekst jedn.: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), informuje, iż wpłynęło zapytanie na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczych w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz przebudową komór ciepłowniczych”

Pytanie nr 10:

Proszę o odpowiedź na następujące pytanie do dokumentacji projektowej:

Czy będą akceptowane zawory kulowe, przepustnice o innych długościach zabudowy niż w projekcie?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zaakceptuje montaż zaworów i przepustnic o innych parametrach wielkości zabudowy pod warunkiem wykonania dokumentacji zamiennej przedstawiającej rozmieszczenie ww. zaworów i przepustnic w komorach z zapewnieniem dostępu do nich, ze względu na małą ilość miejsca w istniejących komorach. Powyższe projekty zamienne należy uzgodnić w SEC.