



Szczecin, 14 października 2021 r.

Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.: „**Wykonanie węzła ciepłego w budynku Morskiego Centrum Nauki przy ul. T. Wendy 6 w Szczecinie**”, o treści jak poniżej, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1:

Po czyjej stronie jest wykonanie instalacji elektrycznej ?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że wykonanie instalacji elektrycznej jest w zakresie Wykonawcy.

Pytanie 2:

Kto podłącza pompy, regulatory i siłowniki?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że podłączenie urządzeń jest w zakresie Wykonawcy.

Pytanie 3:

Co z regulatorem , brak w wykazie materiałów?

Odpowiedź :

Rolę regulatora pełni Sterownik PLC Kieback&Peter DDC420 z modułami rozszerzającymi FBU410 zgodnie z załączonym projektem branży AKPiA (str. 12). Sterownik do zaprogramowania przez Wykonawcę.

Sporządziła: Marzena Ignaczak