



ES/2021

Zgorzelec, dnia 04.10.2021 r.

Pytania i odpowiedzi – część 3

Zamawiający, SEC Zgorzelec Spółka z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Groszowa 1, informuje iż wpłynęły zapytania od jednego z Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Budowa kotłowni gazowej przy ul. Groszowej w Zgorzelcu”.**

Pytanie nr 1:

Proszę o informację jakie parametry temperaturowe oraz ciśnienie robocze będzie panowało w instalacji?

Odpowiedź:

Parametry zostały określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik Nr 11 do SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy do każdego z kotłów zarówno dla urządzeń opalanych gazem ziemnym jak i urządzenia opalanego gazem ziemnym oraz olejem opałowym lekkim jest wymagany ekonomizer spalin?

Odpowiedź:

Dla żadnego z ww. urządzeń nie jest wymagany ekonomizer spalin.

**SEC Zgorzelec Sp. z o.o.**

**dawniej  
Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej  
w Zgorzelcu Sp. z o.o.**

ul. Groszowa 1  
59-900 Zgorzelec

T +48 75 77 55001(02)  
www.sec.com.pl  
sec.zgorzelec@zpec.com.pl

Dane rejestrowe:  
Sąd Rejonowy  
dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000132738

NIP: 6150024301  
REGON: 230419229  
BDO: 000107983

Kapitał zakładowy:  
7.018.500,00 zł

Zarząd Spółki:  
Prezes Zarządu - Grzegorz Bicki  
Wiceprezes Zarządu - Jarosław Grzęda  
Wiceprezes Zarządu - Wojciech Makarski

---

Wojciech Makarski  
Wiceprezes Zarządu

---

Grzegorz Bicki  
Prezes Zarządu