



EIK/2447/2022

Nr sprawy P / 2022 / 4

21 lipiec 2022 r.

SEC Zgorzelec Sp. z o.o.

ul. Groszowa 1  
59-900 Zgorzelec

T +48 75 77 55001(02)  
www.sec.com.pl  
sec.zgorzelec@zpec.com.pl

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:  
„Przebudowa kanałów spalin instalacji oczyszczania i odpylania spalin  
w Ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu”.

### **Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ.**

#### Pytanie 1:

Dotyczy pkt. I ppkt. b) SWZ.

„Zgodnie z SWZ należy zamontować zasuwę. Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zabudowę przepustnic, które są tańszym rozwiązaniem. Prosimy o informację czy zasuwę (lub przepustnicę) mają się charakteryzować określoną szczelnością. Jeśli tak to prosimy o określenie wymaganej szczelności w %”.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Przepustnice powinny charakteryzować się szczelnością ok. 98 %.

#### Pytanie 2:

Dotyczy pkt. I ppkt. f) SWZ.

„Proszę informację jakie powinno być poszycie izolacji termicznej (blacha ocynk, aluminium, powlekana?)”.

Sąd Rejonowy  
dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000132738

NIP: 6150024301  
REGON: 230419229  
BDO: 000107983


Kapitał zakładowy:  
7.018.500,00 zł

Zarząd Spółki:  
Prezes Zarządu:  
Grzegorz Bicki  
Wiceprezes Zarządu:  
Jarosław Grzęda  
Wiceprezes Zarządu:  
Wojciech Makarski

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dowolność doboru poszycia izolacji termicznej.

Wymagane jest natomiast zabezpieczenie poszycia przed korozją.



Grzegorz Bicki  
Prezes Zarządu