



Szczecin, dnia 21.04.2021 r.

Pytania i odpowiedzi – część 3.

Zamawiający, Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin informuje, iż wpłynęło zapytanie od jednego z Wykonawców na które Zamawiający udziela niestępującej odpowiedzi, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

***„Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach –Etap 3”***

**Pytanie nr 4:**

W ogłoszonym przez Państwa przetargu dotyczącym zadania: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach – Etap 3” (ul. Irysowa 7b, ul. Irysowa 9b) trójniki które są zaprojektowane w punktach C10 TP Dn 80+80/80+80/65+65 oraz C11TP Dn 50+50/65+65/50+50/ nie są produkowane przez producenta materiałów rur preizolowanych. Są problemy z wyprodukowaniem takich trójników. Prosimy o rozwiązanie problemu.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie w obu przypadkach trójników równoprzelotowych Dn80 z odrzutem Dn80 i Dn65 z odrzutem Dn65 oraz zastosowanie dodatkowo w odpowiednich miejscach redukcji stalowych oraz muf redukcyjnych.

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska