



Szczecin, 21 czerwca 2022 r.

Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.: „Budowa przyłącza ciepłowniczego i KT do węzła w budynku nr 2 przy ul. Spiskiej 39 w Szczecinie”, o treści jak poniżej, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy rury telekomunikacyjne RHDPE mają być zakończone w pkt. C15 na ścianie budynku czy też mają być doprowadzone do pomieszczenia węzła ciepłego?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że rury telekomunikacyjne RHDPE mają zostać doprowadzone do pomieszczenia węzła.

Pytanie 2:

Prosimy o wskazanie miejsca montażu urządzenia telemetrycznego OKO 5585 + moduł ABRAND.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że urządzenie telemetryczne OKO 5585 + moduł ABRAND należy zamontować w pomieszczeniu węzła ciepłego, tym samym należy przedłużyć przewody instalacji alarmowej i doprowadzić je do węzła ciepłego.

Sporządziła:

Paulina Zawistowska