



Szczecin, 7 września 2022 r

Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące zapytania ofertowego prowadzonego w zgodzie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn.: „**Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach – Etap 4**”, o treści jak poniżej, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.

Szczecińska Energetyka
Ciepła Sp. z o.o.

ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
sec.com.pl

T +48 91 450 99 99

bok@sec.com.pl

Pytanie 6:

Czy podczas wykonywanych prac związanych z zadaniem będzie wymagane od wykonawcy zapewnienie ciągłości dostaw ciepła?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie będzie wymagane wyłączenie sieci ze względu na to iż przedmiotowe przyłącze będzie włączane za istniejącym zaworem.

Pytanie 7:

Czy zamawiający posiada dokumentację, z której wynika jaki jest poziom wód gruntowych (czy będzie wymagane pompowanie wody z wykopu)?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji geologicznej, nie zna poziomu wody gruntowej i nie jest w stanie określić, czy wymagane będzie pompowanie wody z wykopu.

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy
Szczecin – Centrum

XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000131910

NIP: 851 010 94 44
REGON: 811655650

Kapitał zakładowy:
126.000.000 zł

Zarząd:
Mariusz Majkut

Pytanie 8:

Czy na trasie projektowanego rurociągu występują kolizje z drzewami, a jeżeli tak to czy zamawiający posiada inwentaryzację tych drzew? Czy zamawiający posiada zgody na wycinkę drzew oraz czy oferta ma zawierać koszty wycinki oraz opłat z nimi związanymi?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że na trasie projektowanego rurociągu nie występują kolizje z drzewami. Nie będzie wymagana wycinka drzew.

Pytanie 9:

W związku ze złożonością inwestycji prosimy o wydłużenia terminu składania ofert do 21.09.2022r.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 16 września 2022r.