



Szczecin, 26 września 2017 r.

**DO WYSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

Dot.: w sprawie postępowania na wykonanie zadania pn.: „*Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM w lewobrzeżnej części Szczecina*”.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający, informuje, iż dokonał badania oferty firmy AIUT Sp. z o.o., w wyniku czego stwierdzono, iż treść oferty nie opowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z następujących względów:

Zamawiający w dokumencie Program – Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) stanowiącym integralną część SIWZ żądał złożenia wraz z ofertą certyfikatów wydanych przez niezależną jednostkę certyfikującą i złożenia go wraz z ofertą. Odpowiednie postanowienia o wymaganych certyfikatach IP 65 i potwierdzeniach zgodności norm dla urządzeń telemetrycznych typu I, II, III znalazły się w PFU w Rozdz. II pkt. 1 lit g) i l) oraz w Rozdz. II pkt. 3 lit e) oraz i) .

Dodatkowo w odpowiedzi na pyt. 35 wymóg ten został zmodyfikowany i Zamawiający zażądał dostarczenia (wraz z ofertą) tylko certyfikatów CE. Oznacza to, iż ostatecznie wiążącym wymogiem SIWZ było złożenie oferty wraz z ww. certyfikatami.

W złożonej ofercie załączono opis techniczny wymaganego urządzenia, zaś nie dostarczono zgodnie z wyżej wymienionym pytaniem i odpowiedzią o numerze 35 Certyfikatu CE do tego



urządzenia. Dostarczono jedynie Certyfikat CE do urządzenia, które nie było oferowane. Tym samym Zamawiający nie ma możliwości weryfikacji, czy zaoferowane urządzenie spełnia normy wymagane przez PFU.

Ponieważ żądane dokumenty miały być dostarczone wraz z ofertą (a nie na wezwanie Zamawiającego - tak jak pozostałe dokumenty), to tym samym stanowią one treść oferty. W związku z powyższym Zamawiający nie ma możliwości żądania ich uzupełnienia, gdyż prowadziłoby to do niedozwolonej modyfikacji treści złożonej oferty.

Powyższe oznacza, iż zachodzi niezgodność pomiędzy treścią (wymogami) SIWZ a złożoną ofertą. Ma ona charakter nieusuwalny, gdyż treść oferty nie podlega uzupełnieniu.

Zgodnie z wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 marca 2017r. (sygn. akt KIO 399/17; KIO 438/17; KIO 439/17) w „*oferta nie może dawać możliwości do dodatkowych poszukiwań jej treści. Treść oferty musi być jednoznacznie i w całości sprecyzowana, w celu możliwości poddania jej weryfikacji pod względem jej zgodności z treścią SIWZ*”. Natomiast opierając się na wyroku KIO z dnia 16 lutego 2017r. (sygn. akt KIO 233/17, podstawą odrzucenia oferty „*nie jest wyłącznie sprzeczność treści oferty z treścią SIWZ, ale jej nieodpowiadanie treści SIWZ. W pojęciu "nieodpowiadania" mieści się m.in. brak, który bez zmiany treści oferty nie może być usunięty*”.

W związku z powyższym zachodzi konieczność odrzucenia oferty z uwagi na jej nieusuwalną niezgodność z SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne: na podstawie odpowiedzi na pytanie – Część II numer 35 z dnia 13.07.2017 r., która stanowi integralną część SIWZ, oferta została złożona bez wymaganego certyfikatu CE do przedmiotowego urządzenia telemetrycznego.. Zgodnie 27.2 lit. a) SIWZ – Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, located in the bottom right corner of the page.



Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1579) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Opaluch', written over a horizontal line.

Grzegorz Opaluch

Dyrektor Działu

Zaopatrzenia, z up.