



Szczecin, 08 grudnia 2017 r.

odpowiedzi na pytania - Część III

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **S/27**

**Szczecińska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. (Zamawiający)** informuje, że od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania, dotyczące postępowania w trybie przetargu nieorganicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn300mm, 2xDn125mm, 2xDn100mm wraz z przyłączami na osiedlu Bukowym w Szczecinie” o treści jak poniżej, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 9:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii rur stalowych podwójnych preizolowanych (we wspólnej izolacji termicznej) z alarmem dla średnic do DN150?

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na w/w zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie technologii rur stalowych podwójnych preizolowanych (we wspólnej izolacji termicznej) z alarmem dla średnic do DN150.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany nie powodują konieczności modyfikacji ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert.

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**UNIA EUROPEJSKA**  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

