



Szczecin, 28 grudnia 2017 r.

odpowiedzi na pytania - Część V

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: T/1**

**Szczecińska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. (Zamawiający) informuje, że od Wykonawców wpłynęło kolejne zapytanie, dotyczące postępowania przetargowego pn.: „Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów ciepłych drogą GSM oraz systemu nadzoru dla sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii rur preizolowanych na sieci ciepłowniczej Szczecina” o treści jak poniżej, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

**Pytanie 14:**

W celu podziału kosztów oferty na etapy, prosimy o podanie ilości elementów dla Etapu I:

- ilość urządzeń telemetrycznych typu I,
- ilość urządzeń telemetrycznych typu II,
- ilość urządzeń telemetrycznych typu III,
- ilość modułów komunikacyjnych do ciepłomierzy,
- ilość czujników ciśnienia,
- ilość wodomierzy uzupełnienia,
- ilość zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych,
- ilość węzłów z obsługą regulatorów. Czy można przyjąć, że do Etapu I będą należeć tylko regulatory z wbudowaną transmisją bez konieczności ich wymian

UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Odpowiedź:**

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie, informuje, iż na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić dokładnie tych ilości w poszczególnych Etapach i wykonawca powinien przyjąć dla szacunku oferty pozostałe dane, które podane zostały w PFU.

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska