


Obudowa zaworu kulowego odcinającego





PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT	Osiedlowa sieć ciepłownicza wysokich parametrów w technologii rur pojedynczych o średnicy 2xDn65 (2xDz76,1/160mm) , 2xDn40 (2xDz48,3/125mm) do budynków: ul. Jasnej 25 ul. Jasnej 31 ul. Jasnej 37		
ADRES	Szczecin, Jasna dz. nr. 22/24 obr. 4073		
INWESTOR	Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. 70-653 Szczecin, ul. Zbożowa 4		
BRANŻA	Sanitarna		
PROJEKTANT	mgr inż. Paulina Ułaniak upr. bud. nr ZAP/0112/PBS/19		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Baranowski upr. bud. nr ZAP/0050/PWOS/05		

SCHEMAT OBUDOWY ZAWORÓW PREIZOLOWANYCH


DATA	04.2021	SKALA	---	NR RYS.	8
------	---------	-------	-----	---------	---



MINIMALNE WYMIARY

DN	d/D	a	b	c	c1	K
[mm]	[mm/mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
40	48,3/125	203	275	150	140	681
50	60,3/140	220	290	150	150	730
65	60,3/160	230	310	150	160	770

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT	Osiedlowa sieć ciepłownicza wysokich parametrów w technologii rur pojedynczych o średnicy 2xDn65 (2xDz76,1/160mm) , 2xDn40 (2xDz48,3/125mm) do budynków: ul. Jasnej 25 ul. Jasnej 31 ul. Jasnej 37				
ADRES	Szczecin, Jasna dz. nr. 22/24 obr. 4073				
INWESTOR	Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. 70-653 Szczecin, ul. Zbożowa 4				
BRANŻA	Sanitarna				
PROJEKTANT	mgr inż. Paulina Ułaniak upr. bud. nr ZAP/0112/PBS/19				
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Baranowski upr. bud. nr ZAP/0050/PWOS/05				
SCHEMAT PRZEKROJU PRZEZ WYKOP					
DATA	04.2021	SKALA	---	NR RYS.	9