



EI/2700/2022

Nr sprawy P / 2022 / 4

18 lipiec 2022 r.

**SEC Zgorzelec Sp. z o.o.**  
ul. Groszowa 1  
59-900 Zgorzelec  
T +48 75 77 55001(02)  
www.sec.com.pl  
sec.zgorzelec@zpec.com.pl

## ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

SEC Zgorzelec Spółka z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Groszowa 1 zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pn.: „**Przebudowa kanałów spalin instalacji oczyszczania i odpylania spalin w Ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu**”.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kanałów spalin kotłów K1 i K2 istniejącej instalacji, tak aby możliwe było odprowadzanie spalin z każdego kotła do jednego lub dwóch układów oczyszczania i odpylania spalin jednocześnie. Wymagane warianty pracy przebudowanej instalacji (oznaczenia zgodnie z dołączonym rys. nr 1):

- **K-1 -> (BC-1 + FT-1 + WS-1)** - kocioł pracuje tylko ze swoim ciągiem oczyszczania i odpylania spalin
- **K-1 -> (BC-1 + FT-1 + WS-1) + (BC-2 + FT-2 + WS-2)** - równoległa, jednoczesna praca dwóch ciągów oczyszczania i odpylania spalin

Sąd Rejonowy  
dla Wrocławia – Fabrycznej  
IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000132738

NIP: 6150024301  
REGON: 230419229  
BDO: 000107983

Kapitał zakładowy:  
7.018.500,00 zł

Zarząd Spółki:  
Prezes Zarządu:  
Grzegorz Bicki  
Wiceprezes Zarządu:  
Jarosław Grzęda  
Wiceprezes Zarządu:  
Wojciech Makarski

- **K-2 -> (BC-2 + FT-2 + WS-2)** - kocioł pracuje tylko ze swoim ciągiem oczyszczania i odpylania spalin
- **K-2 -> (BC-2 + FT-2 + WS-2) + (BC-1 + FT-1 + WS-1)**  
- równoległa, jednoczesna praca dwóch ciągów oczyszczania i odpylania spalin

Możliwa jest praca kotłów tylko w jednym z wyżej wymienionych wariantów jednocześnie.

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanym projektem technicznym, zawartymi w nim rozwiązaniami oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Termin przebudowy kanałów spalin kotłów K1 i K2 w Ciepłowni przy ul. Groszowej 1 wraz z odbiorem końcowym **do dnia 12.09.2022 r.**
4. Pisemne oferty cenowe należy złożyć w terminie do dnia **26.07.2022r. do godz. 12<sup>00</sup>** w siedzibie SEC Zgorzelec, ul. Groszowa 1, 59-900 Zgorzelec, Sekretariat.
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12<sup>30</sup> w siedzibie SEC Zgorzelec w sali konferencyjno - szkoleniowej (I piętro).
6. Materiały dotyczące postępowania mogą uzyskać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego, po skierowaniu zapytania na adres: e-mail: [bartkow@zpec.com.pl](mailto:bartkow@zpec.com.pl)
7. Osoba do kontaktów z Zamawiającym:  
Kazimierz Bartków. tel. 782 810 710,  
e-mail: [bartkow@zpec.com.pl](mailto:bartkow@zpec.com.pl)
8. SEC Zgorzelec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.



---

Grzegorz Bicki  
Prezes Zarządu