

**WYTYCZNE DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ
urządzeń pomiarowych Kamstrup służących rozliczeniu za ciepło
system centralkowy**

WYTYCZNE WYMIANY:

1. Analiza (ilości, typu, rodzaju) i zakup urządzeń pomiarowych przez Zarządcę/Wykonawcę kompatybilnych z systemem odczytowym SEC - zestawienie udostępniane na prośbę Zarządcy/Wykonawcy przez SEC.
2. Zgłoszenie do SEC (lub za pośrednictwem SEC spółki z którą zawarta jest umowa na dostawę ciepła systemowego) weryfikacji stanu plomb przed demontażem układów pomiarowych.
3. Demontaż ciepłomierzy Kamstrup. Zgłoszenie tego faktu do SEC.
4. Montaż nowych ciepłomierzy Sharky 775 0,6m³/h 868 MHz OMS (prawidłowe przyporządkowanie licznik – adres/lokal) lub innych kompatybilnych z systemem odczytowym SEC – AIUT OKO 5585, po zatwierdzeniu przez SEC. Zgłoszenie tego faktu do SEC.
5. Niezwłocznie po demontażu/montażu układów pomiarowych niezbędne jest, celem wystawienia prawidłowych dokumentów księgowych, dostarczenie przez odbiorcę zestawienia w edytowalnym pliku Excell (data, adres, numer układu pomiarowego, typ (producent, model) układu pomiarowego, stan [GJ, m³] przed demontażem i po montażu).
6. Po zakończeniu prac Wykonawca winien zgłosić do SEC Szczecin układy pomiarowe do odbioru i ponownego zaplombowania. Usługa ta jest odpłatna. Tylko zalegalizowane i odebrane układy pomiarowe stanowią podstawę rozliczeń.

Okres i czas trwania wymiany każdorazowo należy uzgodnić z SEC odrębnym porozumieniem. Zalecany okres w którym należy wykonać proces wymiany jest czas po zakończeniu sezonu grzewczego (maj, czerwiec) do końca sierpnia.