

Szczecin, 5 grudnia 2025 r.

Zapytanie o informację (RFI) PZ-14226

dot. zapytania o wstępne oferty cenowe na kompleksową budowę źródła ciepła opartego na powietrznych pompach ciepła w Strzelcach Krajeńskich, Łobzie oraz Dębnie

SEC Region Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: **E.ON Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie, uprzejmie prosi o przesłanie wstępnej oferty na wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego wybudowaniu kompleksowego źródła ciepła opartego na powietrznych pompach ciepła o nominalnej mocy $2\text{ MW} \pm 5\%$ * współpracującego z istniejącą ciepłownią, opcjonalnie wraz z krótkoterminowym magazynem ciepła.

Planowane są równoległe inwestycje (tj. zadania) w trzech lokalizacjach:

- I. Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie)
- II. Łobez (woj. zachodniopomorskie)
- III. Dębno (woj. zachodniopomorskie)

*2MW osiągnęte przy parametrach: A7/W70, min. COP=2,4; parametry sieci $T_p=50^\circ\text{C}$; $Q=86\text{ m}^3/\text{h}$, gdzie:

T_p – temperatura powrotu wody sieciowej

Q – przepływ wody sieciowej

W skład każdego zadania będzie wchodzić:

Zakres 1 (podstawowy):

1. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z doбором urządzeń i instalacji,
2. dostawa, montaż, uruchomienie:
 - o zestawu pomp ciepła,
 - o rurociągów oraz układu wymiennikowo-pompowego wyprowadzającego wytworzoną energię ciepłą do systemu ciepłowniczego w układzie równoległym (źródło podstawowe) i szeregowym (podgrzew powrotu) do istniejącego źródła ciepła,

Strona 1 z 3

- instalacji elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową 15/0,4kV oraz rozdzielniami zasilającego układ pomp ciepła,
 - instalacji AKPiA,
 - wszelkie prace budowlane, w tym budowa fundamentów,
3. serwis urządzeń w okresie gwarancji (min. 2 lata)

Zakres 2 (opcjonalny) – prace zakresu 1 oraz:

4. dostawa, montaż, włączenie w układ wyprowadzenia energii cieplnej:
- krótkoterminowego magazynu ciepła (TTES) w postaci izolowanego termicznie stalowego zbiornika o pojemności 200 m³.
 - układu pompowego umożliwiającego współpracę magazynu ciepła z układem pomp ciepła, innymi źródłami i systemem ciepłowniczym,
 - prace budowlane, w tym budowa fundamentów
5. serwis urządzeń w okresie gwarancji (min. 2 lata)

Pozostałe informacje:

- planowanie uruchomienie przetargu w lutym 2026 r.
- planowanie podpisanie umów na wykonawstwo w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj” w czerwcu 2026r
- nieprzekraczalny termin na wykonanie zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do końca października 2027 r.

Prosimy o złożenie ofert oddzielnie na każde zadanie I-III (tj. lokalizację) w podziale na zakres 1 i zakres 2. Oferty powinny obejmować minimum zakres 1. Prosimy o przesłanie ofert w terminie 1,5 tygodnia od dnia otrzymania niniejszego zapytania.

W załączeniu przesyłamy koncepcje planu zagospodarowania terenu dla ww. inwestycji.

Pytania techniczne dotyczące planowanych ww. inwestycji prosimy kierować do p. Konrada Kozakiewicza (+48 693 391 325, konrad.kozakiewicz@sec.com.pl). Jesteśmy również otwarci na zorganizowanie spotkania online z Państwem.

Odpowiedź na przedmiotowe RFI należy przesłać pocztą elektroniczną **do dnia 17.12.2025 r. do godz. 12.00** na adres email: kinga.lagowska-syska@eon.pl oraz michal.gut@eon.pl. W korespondencji należy powołać się na numer postępowania PZ-14226.

Kinga Łagowska-Syska

tel. kom. +48 507 877 480

Załączniki:

1. PZT Dębno
2. PZT Łobez
3. PZT Strzelce