INFORMACJE O SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM SEC Zgorzelec Sp. z o.o.

- Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w sieci ciepłowniczej SEC Zgorzelec Sp. z o. o. w 2025 roku wyniósł **1,1**
- Procentowy udział ciepła odpadowego, wytworzonego z odnawialnych źródeł energii oraz w kogeneracji, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych w 2025 roku wyniósł: **0 %**
- Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w danym systemie ciepłowniczym w 2025 roku: **230.939,0 GJ**
- Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym w 2025 roku: **0 %**
- Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia ciepła dostarczonego w 2025 roku do sieci ciepłowniczej SEC Zgorzelec Sp. z o.o.:

Struktura paliw w 2025 roku

	Źródło energii	Udział
1.	Węgiel brunatny	85,6 %
2	Gaz ziemny	14,3 %
3	Olej opałowy	0,1 %



STRUKTURA PALIW DO WYTWORZENIA ENERGII CIEPLNEJ ORAZ WPŁYW WYTWORZENIA ENERGII NA ŚRODOWISKO W 2025 ROKU							
INSTALACJA	RODZAJ PALIWA	ILOŚĆ PALIWA	WIELOKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ				
		Mg, m^3	SO_2 [Mg]	Pył [Mg]	CO [Mg]	NO_x [Mg]	CO_2 [Mg]
Ciepłownia przy ul. Groszowej	Węgiel brunatny	18.134,6	68,584	0,911	7,069	39,015	16.317,091
	Gaz ziemny	857.927,0	0,013	0,016	0,940	1,254	1.807,250
	Olej opałowy [Mg]	7,0	0,024	0,001	0,009	0,021	21,828
Kotłownia przy ul. Orzeszkowej	Gaz ziemny	95.692,0	0,001	0,002	0,105	0,140	201,578